

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	8.976.326 kWh
negativ	-8.976.326 kWh
Pmax Band	13.764 kW
Pmin Band	-5.107 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv kWh	negativ kWh
Januar	1.492.014	-16.357
Februar	3.544.838	0
März	314.304	-654.981
April	108.827	-863.795
Mai	3.397	-1.478.056
Juni	0	-1.480.006
Juli	0	-1.287.583
August	0	-1.327.907
September	203.297	-856.397
Oktober	287.124	-793.678
November	1.241.697	-193.619
Dezember	1.780.829	-23.947
<b>Jahr 2012</b>	<b>8.976.326</b>	<b>-8.976.326</b>